

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Dovozce

- obchodní jméno: PROFÍ SPOJKY s.r.o.
- sídlo: Hostivařská 497/34, 102 00 Praha 10
- IČO: 24682462

Výrobek

- název: **mosazné kulové ventily (kohouty) pro tlakové rozvody topných plynů**
- typ: **Bugatti Colorado**

Zahraniční výrobce

- obchodní jméno: VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A.
- sídlo: Via Iseo, 3, I-25045 Castegnato(BS), Itálie



Popis a určení výrobku:

Kulové ventily ¼" – 4"

Výrobek je určen pro

- rozvody plynů první, druhé nebo třetí třídy (podle EN 437) v rozsahu pracovních teplot -20 °C až 60 °C (teplotní třída MOT -20 °C) a tlaků 0 až 0,5 MPa (MOP 5).

Seznam použitých předpisů:

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Použitý způsob posouzení shody:

- postup podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Autorizovaná osoba podílející se na posouzení shody

- obchodní jméno: Strojírenský zkušební ústav, s.p.
- sídlo: Hudcova 56b, Brno
- číslo autorizované osoby: AO 202
- stavební technické osvědčení: STO-AO 224 – 440/2012 ze dne 25. 6. 2012

Potvrzujeme na vlastní zodpovědnost, že vlastnosti výrobku/ů specifikovaného/ných v tomto prohlášení jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého (příp. výrobcem/dovozcem určeného) použití bezpečný a že byla přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Praze dne 1. 1. 2016

Ing. Eva Hilbertová

