PROFI SPOJKY s.r.o., Hostivařská 497/34, 102 00 Praha 10, ČR

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Dovozce

- obchodní jméno: PROFI SPOJKY s.r.o.
- sídlo: Hostivařská 497/34, 102 00 Praha 10
- IČO: 21111651

Výrobek

- název: **mosazné tvarovky pro tlakové potrubní systémy z PE pro rozvody pitné vody a topných plynů**
- typ: **Bugatti Valvopat**



Zahraniční výrobce

- obchodní jméno: VALVOSANITARIA BUGATTI GROUP S.R.L.
- sídlo: Via Ruca 96, 250 65 Lumezzane, Itálie

Popis a určení výrobku:

Mechanické spojky d 20 mm – d 110 mm

Výrobek je určen pro

- tlakové rozvody pitné vody – PN 40 bar
- topné plyny – PN 10 bar

Výrobek splňuje požadavky vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. jako výrobek přicházející do přímého styku s vodou.

Použití spojek Bugatti na rozvodech potrubí v zemi pro plyn možné. Při montáži je nutné dodržet normy TPG 702 01 bod 4.1.2 ochrana proti korozi a TPG 921 01 bod 4.2.8 vybavení pouzdrem a 4.2.9 před zaizolováním provést zkoušku těsnosti.

Doporučení: ochranu proti korozi proveďte ovinutím běžnou bitumenovou páskou pro plyn nutné použít opěrné pouzdro č.62000001 až 62000017

Seznam použitých předpisů:

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Použitý způsob posouzení shody:

- postup podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

PROFI SPOJKY s.r.o., Hostivařská 497/34, 102 00 Praha 10, ČR

Deklarované technické vlastnosti:

Technické vlastnosti výrobku ve vztahu k základním požadavkům na stavby:

Zákl. pož. č.	Sledovaná vlastnost	Způsob zjištění	Požadovaná úroveň
1 Mechanická odolnost a stabilita			
1.1	materiál – chemické složení	chemická analýza	ČSN EN 1254-3:2000, čl. 4.2 ČSN EN 1254-4:2000, čl. 4.1 Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb., § 5, odst. 1, 2
1.2	rozměry a mezní úchylky	měření geometrických veličin	ČSN EN 1254-4:2000, čl. 4.3, 4.5
1.3	stav povrchu	vizuální kontrola	ČSN EN 1254-3:2000, čl. 4.4.6
3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí			
3.1	těsnění - odolnost proti n-pentanu	ČSN EN 549:2020, čl. 7.6	ČSN EN 549:2020, čl. 6.2
3.2	zdravotní nezávadnost	Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb.	Zákon č. 258/2000 Sb., § 5 Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb., § 9, odst. 1, písm. d, § 11
4 Bezpečnost a přístupnost při užívání			
4.1	těsnost při vnitřním přetlaku	ČSN EN 1254-3:2000, čl. 5.3	ČSN EN 1254-3:2000, čl. 4.6.2
4.2	těsnost při vnitřním přetlaku za současného působení ohybu	ČSN EN 1254-3:2000, čl. 5.5	ČSN EN 1254-3:2000, čl. 4.6.4
4.3	odolnost proti vytažení	ČSN EN 1254-3:2000, čl. 5.4	ČSN EN 1254-3:2000, čl. 4.6.3
4.4	vakuová zkouška	ČSN EN 1254-3:2000, čl. 5.7	ČSN EN 1254-3:2000, čl. 4.6.6
4.5	značení	vizuální kontrola	ČSN EN 1254-3:2000, čl. 7 Zákon č. 258/2000 Sb., § 5 Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb., § 5, odst. 1, 2

Autorizovaná osoba podílející se na posouzení shody

- obchodní jméno: Strojírenský zkušební ústav, s.p.
- sídlo: Hudcova 56b, Brno
- číslo autorizované osoby: AO 202
- stavební technické osvědčení: STO 202-J-00070-24 ze dne 22. 1. 2024
- certifikát: č. 202/C5/2024/J-00190-24 ze dne 31. 1. 2024

Potvrzujeme na vlastní zodpovědnost, že vlastnosti výrobku/ů specifikovaného/ných v tomto prohlášení jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého (příp. výrobcem/dovozcem určeného) použití bezpečný a že byla přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Praze dne 10. 9. 2026
Jaroslav Čánek
jednatel

PROFI SPOJKY s.r.o.
Hostivařská 497/34
102 00 Praha 10
IČ 21111651 | DIČ CZ21111651